

Internordisk Spännarmering AB
Industrivägen 6-8
137 37 VÄSTERHANINGE

Vx

Godtagande av spännsystem typ Dywidag-stång Ø 15 och Ø 20 för användning i träbroar

Med anledning av Ert brev, daterat 2007-05-04, där Ni översänt reviderade handlingar i samband med godtagande av spännsystem typ Dywidag, stång Ø 15 och Ø 20, får vi meddela följande.

Vi godtar härmed spännsystem typ Dywidag-stång Ø 15 och Ø 20 för användning i träbroar. Godtagandet gäller dock endast stång och mutter för de ovannämnda dimensionerna. Lastfördelningsbrickor samt rostskyddssystem dimensioneras av konstruktör för respektive objekt.

Detta godtagande grundar sig på insända handlingar i form av bl.a. tyskt typgodkännadebevis (Zulassung) och kompletterande provningsresultat samt arbetsbeskrivning daterat 2007-04-18 med tillhörande ritning nr S-100-0003 daterad 2007-04-19.

Ritningar avseende stång och mutter samt lastfördelningsbrickor och rostskyddssystem ska sändas in för varje objekt. Detta gäller även arbetsbeskrivningar. Då ritningar och arbetsbeskrivningar använts vid minst tre objekt kan de om Ni så önskar ges status som standardritning respektive -arbetsbeskrivning.

Med vänliga hälsningar



Robert Ronnebrant