



**ALLMÄN TEXT**

ALLT STÅLMATERIAL SKALL VARA AV SVETSBAR KVALITET.

FÄSTANORDNINGARNA SKALL VÄRMFÖRZINKAS ENLIGT SS 3503 KL D SÄVIDA DE EJ UTFÖRS AV ROSTFRITT STÅL.

SVETSNING FÅR EJ SKE EFTER VÄRMFÖRZINKNING.

FÄSTELEMENTEN (SKRUV, MUTTER OCH BRICKOR) SKALL VARA UTFÖRDA I ROSTFRITT STÅL ELLER VÄRMFÖRZINKADE ENLIGT SS 3192 KL 4 (BRICKOR SS 3583 KL A).

VID INFÄSTNING AV ANORDNINGARNA I BETONGKUNSTRUKTIONEN SKALL FÖRSIKTIGHET IAKT TAGAS SÅ ATT BEFINTLIG ARMERING EJ SKADAS.

KRÄNG RÄTTNING AV EXPANSIONSSKRUVAR OCH IGENGJUTNING AV EV FÄLTAGNINGAR UTFÖRS MED ALLHÄBO V I L-BETONG FILER I KÄRVDIGST OCH SÅ ATT UTRYMMET FYLLES HEIT FÖR VARJE AKTUELL BRO SKALL SÄRSKILD ARBETSRIKTNING (-AR) UPPRÄTTAS ÖVER RÖRDRAGNINGEN.

HÄNVISNING TILL DENNA TYPRITNING FÅR EJ SKE. ARBETSRIKTNINGEN SKALL ÄVEN DETALJERAT REDDÖRAS FÖR RÖRLEDNINGARNAS ANSLUTNING TILL SLÄNTER OCH KONER.

DETALJER TILL GLIDBAR BYGEL KAN ERHÅLLAS FRÅN LEVERANTÖREN.

A ANPASSNING TILL BRO 94		95/07	72
REVISORER/REVISORER		DATA	DATA
<b>VATTENLEDNINGAR</b>			
*TYPEXEMPEL PÅ UPPHÅNGNING AV VATTENLEDNINGAR I BEF. RAM OCH EALKROAR			
DESIGNER RITNING			
Nr. 589: 4T-a		A	

**STATENS VÄGVERK**

TEKNISKA AVDELNINGEN  
BROSEKTIONEN

BYGG AV: [Signature]  
KONT. AV: [Signature]  
GRANSKAV: [Signature]

BÖRDLINJE 1993-03-16