

Vx

Pålentreprenörföreningen
Box 22307
10422 Stockholm**Ebbe Rosell**
Teknik, Bro- och tunnelteknik
ebbe.rosell@vv.se
Direkt: 0243-756 74
Mobil: 070-399 59 04

Datum: 2006-02-06

Beteckning: BY 20A 2005:25043

Ert datum:

Er beteckning:

Avsteg från krav på rostmån på bergskor och skarvar till betongpålar

Under hösten 2005 uppmärksammade vi att kraven på rostmån enligt Bro 2004 inte tillämpades för bergskor och skarvar till betongpålar. De krav som finns i Bro 2004 avser alla påldelar av stål som inte skyddas av betong. Vi har fått ett förslag från Pålentreprenörföreningen om att en snabbutredning ska startas för att se över dimensioneringsprinciperna för bergskor och skarvar i sin helhet. Vi har ställt oss positiva till en sådan utredning.

I avvaktan på resultatet av utredningen tillämpar vi nu gällande krav men lämnar avsteg från kraven i Bro 2004, 51.22 och Bro 2002, 51.22 enligt följande:

- För objekt upphandlade före den 28 februari 2006 lämnas avsteg från kraven på rostmån för skor och skarvar till betongpålar.
- För objekt upphandlade efter detta datum men före den 30 september 2006 lämnas avsteg från kraven på invändig rostmån för skarvar till betongpålar.

Med vänlig hälsning


Robert Ronnebrant